

ETAP Oja-Tiron

C/Javier Valgañón, s/n

Ezcaray

26280 La Rioja

A/A: Javier Lavín Teja

6629

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Tel.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 24-04-1548-0

DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

F. toma muestra: 10/04/2024 10:12

Tomador: El cliente

P. toma muestra: PM-ETAP OJA TIRÓN

Remitido por: ETAP Oja-Tiron

Denominación: Agua continental

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente.

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 11/04/2024 F. inicio: 11/04/2024 F. finalización: 14/06/2024 F. boletín: 14/06/2024

Objeto: Análisis Tipo RADIATIVIDAD R.D. 3/2023

Escritos relac.: 1 / 0 2024

Tipo envase: 2 x Pl. de 1 l

Matriz analítica: Aguas continentales

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
* ACTIVIDAD ALFA TOTAL <i>Método subcontratado. CPROP/001-a. Ensayo cubierto por la acreditación ENAC nº103/LE268.</i>	<0.02	Bq/l	Hasta 0.1	R.D. 3/2023
* ACTIVIDAD BETA RESTO <i>Método subcontratado. CPROP/001-a. Ensayo cubierto por la acreditación ENAC nº103/LE268.</i>	<0.02	Bq/l	Hasta 1	R.D. 3/2023
* DOSIS INDICATIVA ESTIMADA <i>Método subcontratado EST/001-a. Ensayo cubierto por la acreditación ENAC nº103/LE268.</i>	<=0.10	mSv/año	Hasta 0.1	R.D. 3/2023

Ensayos validados por:

Area: Subcontratas Salvador Bermejo Garres 14/06/2024

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Salvador Bermejo Garres

48419934N

Dirección Técnica

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.